

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Mo
Lavado De Incubadoras
YORK
YGFC04CBAHEFR
50530F60168822

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	788
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2031 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12.7		
Calor	0		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
3.1	2.8	2.4			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.22 0.2 0.38

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	23-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Lowen's Ydel Pierre Técnico 2 **Angel Ramos**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica