

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 7 Torre Sur
Sala De Informes
YORK
YGFC04CBAHEF-R
F5011004EF20302

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coli	1428
N° de Activo Fijo	50001578-0
N° OT	7513

N° OT	7513
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	32

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3	2.5	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.41 0.38 0.35 0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica