

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 14 Torre Sur
Descripción	Secretaria Interna
Marca	YORK
Modelo	YGFC03CBAHEF-R
Serie	F5011002EF20076

Correlativo de Fan Coil
N° de Activo Fijo

N° OT
Edificio
Período de Ejecución
Área

1517
50001318-0
1823
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	40.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.6	2.1

Motor 1
Motor 2
Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.14			0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica