

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
PISO 1 ALEMANA SEGUROS
EQUIPO 4, PISO 1, ALEMANA SEGUROS
DAIKIN
FTYN24CL215
4J63670000136

N° de Activo Fijo 257

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6946
AV MANQUEHUE NORTE 1370
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>~</b>
✓
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	5.6		
Calor	42.6		
Retorno			

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
·	<b>~</b>	0.3			0.35
	<b>~</b>	7.52			8.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 05-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR-Diamor

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica