

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Refrigerador
Ubicación	Piso 2 Clínica
Descripción	Periférica Piso 2 Sur
Marca	MABE
Modelo	RMP400FHUG
Serie	2106097619

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	6768
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Enero, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	3.5
Freezer	

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.26	0.43
Ventilador	0.52	0.78

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 26-01-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica