

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Lo Arcaya	
Mini Split Activo Fijo No	² 4
CLARK	
CSM12HRE02	
/2403286760474220120	335

N° de Activo Fijo	50001643-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6860
Lo Arcaya 1727
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
~
~
~
~
✓
~
~
~
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	7.6			
Calor	34			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Trif Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.1			0.16
Ventilador Interior		✓	0.19			0.32
Compresor 1						7
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
	<u> </u>		
Casha Mantanaián.	02.02.2022		
Fecha Mantención:	03-02-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica