

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	50003892-0
Ubicación	Piso -1 Manquehue Oriente		
Descripción	Acceso central de alimentacion Piso -1 Mo	N° OT	5536
Marca	MIDEA	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	HFM-1215Q	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	S/R	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

		Alta		Baja		
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		6.3	5.2	
		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.42		0.33	0.82
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica