

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°2 MO
Espacio Digital
MCQUAY
MCW400H
M03034065047Y13I02360

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	2011
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9312 Av. Manquehue Norte 1499 **Edificio** Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	37.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.2	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.35 0.32 0.28 0.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	13-04-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica