

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Refrigerador
Piso 3 Clínica
Periférica Piso 3 Norte
WHIRLPOOL
WRM38CRDWC
JA8184481

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4349
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Funcionamiento de termostato de cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

* * * * * * * * * * * * *	
Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y	✓
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	✓
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	✓
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	✓
* * * * * * * * *	✓
* * * * * *	✓
*	✓
Y	✓
•/	✓
•	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Gabinete	4.2	
Freezer		

Técnico 1

Técnico 2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

L Nominal

Compresor 0.83 1.5

Ventilador

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	16-11-2021	

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V°

V° B° Responsable Clínica