

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5959 Concilio Vaticano
Casa N° 5959 Rr.Hh.
ANWO
GES9E-D00
G3229942679

Ventilador Exterior

Ventilador Interior

Compresor 1

Compresor 2

N° de Activo Fijo

50002941-0

3229 Vitacura 6080

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

Octubre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

>	
>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

S T No	minal
).37
	3.3
_	0

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 20-10-2021

Chequeo de Temperaturas (°C)

9.5

45.2

Frío

Calor

Retorno

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

Mantencjón Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica