

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 7
Sector Unid De Investigación
FRIGIDAIRE
ANMA14BC
63180365

N° de Activo Fijo	50002890-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8499
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~
✓
~
✓
✓
~
~
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.3			
Calor	45.1			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Trif Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		~	0.25			0.35
Ventilador Interior						
Compresor 1						6
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	n: 15-03-2022	

Técnico 1 Yohans
Técnico 2 José

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencjón Grupb 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica