

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 3 Mo
Centro Norte, Habitaciones 1309
YORK
YGFC07CBAHEFXREG
50531E19667028

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

192 50002010-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4407
Av. Manquehue Norte 1499
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.3	
Calor	40.7	
	l	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	3.2	2.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.42 0.38 0.35 0.59

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
1			
Fecha Mantención:	18-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Indres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica