

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1970
Ubicación	Piso 1 Torre Sur	N° de Activo Fijo	50001752-0
Descripción	Admisión Manquehue 4	N° OT	2179
Marca	CARRIER	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	42CE010315AR2C	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	E10315AR21104373729422	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	N/A
Limpieza serpentín de Agua Caliente	N/A
Limpieza serpentín de Agua Fria	N/A
Limpieza rejilla de extracción de baño	N/A
Chequeo y limpieza de termostato	N/A
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	N/A
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	N/A
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	N/A
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	N/A
Limpieza de motor eléctrico	N/A
Limpieza general del equipo	N/A

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.6
Calor	38.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.6	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.36	0.33	0.3
Motor 2	0.35	0.32	0.3
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 27-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica