

Equipo:	Mini Split	N° De Activo:	50002877-0
Ubicación:	Jardín Manquehue	Cliente:	CAS
Descripción:	Radioterapia, Sala Maquina 2 A	Periodo Ejecución	Diciembre, 2021
Marca:	YORK	Area	
Modelo:	YOJA36FS-ACR	Mantencción preventiva	✓
Serie:	THS-10		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO								✓		
LIMPIEZA DE DIFUSORES										
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR								✓		
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR								✓		
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES								✓		
CHEQUEO DE VALVULAS								✓		
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT								✓		
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA										
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO								✓		
LIMPIEZA GENERAL								✓		
LUBRICACION GENERAL								✓		

EQUIPOS				Presión		Temperatura		
CHILLER				Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA								
		Trif	Mono	R	S	T	Nom.	
	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1							Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2							Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1							Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2							Amp
	MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA							Amp
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)							PSI/°
	PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)							PSI/°
				Baja		Alta		
				Baja		Alta		
				R	S	T	Nom	
✓	M.Split		✓	0.82			1.40	Amp
	Split							Amp
	Comp						4.60	Amp
	Ventana			Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv			Frío	Calor			
	Vrv UI			9.2		C°		
				R	S	T	Nom	
	Uma							Amp
								Amp
	Fan Coil						A/M/B	
	Vex / Vin							°C
	Cortina de aire					Frío/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 17-12-2021

Técnico 1: Yohansson Henrito Técnico 2: José Paricaguan

Mantencción Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantencción  
QR Cleaner

