

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 5 Torre Sur
Descripción	Hall 2
Marca	YORK
Modelo	YGFC08CBAHEF-L
Serie	F5011007EF20381

Correlativo de Fan Coil	563
N° de Activo Fijo	50001243-0
N° OT	4443
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	15
Calor	36

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	0	0

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.24			0.33
0.22			0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-11-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica