



Equipo:	Cortina De Aire	N° De Activo:	50003497-0
Ubicación:	Sub.1° Mo	Cliente:	Mo
Descripción:	Ca-1335 Cocina Caliente	Periodo Ejecución	Enero, 2021
Marca:	CLARK	Area	
Modelo:	CAC-120C2	Mantencción preventiva	✓
Serie:	A1804001056		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										N/A
ALINEACION DE POLEAS										N/A
CAMBIO DE CORREAS										N/A
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										N/A
LIMPIEZA DE TERMOSTATO										
LIMPIEZA DE DIFUSORES										
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)										
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										✓
CHEQUEO DE VALVULAS										N/A
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT										✓
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA										N/A
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO										✓
LIMPIEZA GENERAL										✓
LUBRICACION GENERAL										✓

EQUIPOS				Presión		Temperatura		
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
				R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		
			R	S	T	Nom		
							Amp	
							Amp	
							Amp	
			Baja		Alta		PSI/°G	
			Frio	Calor				
					C°			
			R	S	T	Nom		
			0.74		0.68	0.85	Amp	
							Amp	
			8.9		6.5	A/M/B		
							°C	
					Frio/Calor		°C	

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio:	27-01-2021	
Técnico 1:	Xavier Matute	Técnico 2: Miguel Angel Delgado
		
Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica