

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

-

N° de Activo Fijo

50003384-0

N° OT

Edificio Período de Ejecución

Área

1507
Av. Manquehue Norte 1499
Agosto, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
~
~
~
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.1		
Calor			
Retorno			

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			Medición de Consur		Medición de Consumos Eléctricos (A	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal				
	✓	0.21			0.6				
	✓	4.39			6.8				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 31-08-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Derbyn Bueno

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica