

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Odontologia
Odontología - Estar Enfermeras
YORK
YGFC03CBAHEFXRDF
50530B80924385

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1080
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 1978 Vitacura 5951 **Edificio** Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.4	
Calor	37.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2	1.6	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.19 0.17 0.16 0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica