

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	50002939-0
Ubicación	Piso -1 Jardín Vitacura		
Descripción	Sub N°1 Uci Pediatrica Odontologia	N° OT	9013
Marca	CLARK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CST-18HREO	Período de Ejecución	Abril, 2022
Serie	13041910	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.5		✓	0.31			0.48
Calor							
Retorno							9.8

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 01-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica