

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	394
Ubicación	SUBTERRANEO N°1 MO	N° de Activo Fijo	50001941-0
Descripción	JEFE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA, SUBTERRANEO	N° OT	6316
Marca	N°1 MO YORK	Edificio	AV. MANQUEHUE NORTE 1499
Modelo	YGFC03CBAEFXL	Período de Ejecución	Enero, 2022
Serie	50531E19666902	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.6	2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.19	0.16	0.13	0.27
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 23-01-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas




Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica