

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1376
Ubicación	SUBTERRANEO N°1 RESONANCIA MAGNETICA	N° de Activo Fijo	2008-626-1
Descripción	RESONANCIA MAGNÉTICA - SALA DE TIPEO	N° OT	2117
Marca	MCQUAY	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	42CE004313AL2	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	E04313AL2060620606155147222	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.7
Calor	38.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.4	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.24	0.23	0.21	0.3
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 25-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner