

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Mini Split |
|---------------------------------------|
| Piso 7 |
| Sector Of. Asistentes Administrativos |
| CLARK |
| CS-12HA |
| JAA0GBE7133424005991 |

| N° de Activo Fijo | 50002883-0 |
|-------------------|------------|

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8485 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|------|--|--|--|
| Frío | 9.6 | | | |
| Calor | 45.2 | | | |
| Retorno | | | | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------------------|------|----------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior | | ✓ | 0.22 | | | 0.35 |
| Ventilador Interior | | | | | | |
| Compresor 1 | | | | | | 5 |
| Compresor 2 | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| Fecha Mantención: | 15-03-2022 |

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencjón Grupb 1

OR-Plantór

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica