

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	PASILLOS PABELLON P4 VIT
Descripción	PASILLO SUCIO, MAMPARA NORTE, EQUIPO 2
Marca	S&P
Modelo	FM-1209X-2Y-MC
Serie	A4420-B

N° de Activo Fijo	50004042-0
N° OT	7831
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	7.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.42		0.34	0.59
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-02-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica