

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	Sub.1º Mo
Descripción	CA - 1335 Salida de Carro
Marca	MIDEA
Modelo	CAC-120C2
Serie	8500210001335

Nº de Activo Fijo	50002981-0
Nº OT	5461
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.4	7.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.69		0.47	0.85
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

Vº Bº Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Vº Bº Responsable Clínica