

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 5 Mo
Descripción	Vestuario Enferm. Y Matronas
Marca	ANWO
Modelo	FCA300CT
Serie	K112054144

Correlativo de Fan Coil	1948
N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	2017
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.9
Calor	37.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
7	6.6	5.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.32	0.28	0.24	0.41
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 23-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenimiento Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica