

ORDEN DE TRABAJO

|             |                  |                         |               |
|-------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Equipo      | Fan Coil         | Correlativo de Fan Coil | 503           |
| Ubicación   | Piso -4          | N° de Activo Fijo       | S/R           |
| Descripción | Finanzas         | N° OT                   | 9826          |
| Marca       | CLARK            | Edificio                | Vitacura 5951 |
| Modelo      | CFD-04DS-54AD    | Período de Ejecución    | Abril, 2022   |
| Serie       | 1164CW2120000178 | Área                    | Mantenimiento |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12.3 |
| Calor                        | 37.4 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.5                                 | 2     | 1.5  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
|                                     | Alta | Media | Baja |
| Motor 1                             | 0.3  | 0.28  | 0.26 |
| Motor 2                             |      |       |      |
| Motor 3                             |      |       |      |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 25-04-2022

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio          |

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica