

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	PISO 1		
Descripción	MANPARA ENTRADA VITACURA	N° OT	4536
Marca	NEDFON	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	RM125-12-30/Y-6-B-2-S	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	A1704000194	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓


		Alta		Baja		
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		8.5	6.8	
		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	6.8		4.5	11
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-11-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica