

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Azotea P7° Sector Sur Mo
Uma Neonatologia 5.9
YORK
YSM-50M0707HHR
50531G19819036

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

2513
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

50001882-0

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	40.7	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.1
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		2.03	2.03	1.89	3.48
Motor 2	~		1.08	1.15	1.14	1.57

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica