

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P6 M0
ANWO
GES12E-D00-N
4G85980044181

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3205	
Av. Manquehue Norte 1499	
Octubre, 2021	
Mantención	

50003386-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
✓
~
~
~
✓
<b>✓</b>
~

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.2			
Calor				
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.25			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.8
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					
Fecha Mantención:	19-10-2021					
Fecha Mantención:	19-10-2021					

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

Andrés Ramírez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica