

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P6 MO
ANWO
GES12E-DOO-N
4G85980044181

N° de Activo Fijo

50003386-0

N° OT

Edificio
Período de Ejecución

Área

Av. Manquehue Norte 1499

Agosto, 2021

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
	_

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	9.1
Calor	
Retorno	

**Observaciones:** 

Técnico 1

Técnico 2

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

Se realiza mantención preventiva

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
	~	0.25			0.6	
	~	4.69			6.8	

Fecha Mantención:	25-08-2021			

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

**Derbyn Bueno** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica