



Equipo:	Unidad Manejadora De Aire	N° De Activo:	50001876-0
Ubicación:	Azotea P7° Sector Norte Mo	Cliente:	Mo
Descripción:	Uma Pabellón Maternidad N°3 5.3	Periodo Ejecución	Octubre, 2020
Marca:	YORK	Area	
Modelo:	YSM-50M0909HHL	Mantención preventiva	✓
Serie:	50531G19819042		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS							N/A			
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE							N/A			
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA							N/A			
CHEQUEO DE CORREAS							N/A			
ALINEACION DE POLEAS							N/A			
CAMBIO DE CORREAS							N/A			
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO										
LIMPIEZA DE TERMOSTATO							N/A			
LIMPIEZA DE DIFUSORES							N/A			
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)							N/A			
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										
CHEQUEO DE VALVULAS							N/A			
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT							N/A			
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA							N/A			
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO							N/A			
LIMPIEZA GENERAL							N/A			
LUBRICACION GENERAL							N/A			

EQUIPOS				Presión		Temperatura			
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
		Tríf	Mono	R	S	T	Nom.		
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
								Amp	
				Baja		Alta		PSI/°	
				Baja		Alta		PSI/°	
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR	Tríf	Mono	R	S	T	Nom	Amp
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR							Amp
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR							Amp
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv				Frio	Calor			
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					C°		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1	Tríf	Mono	R	S	T	Nom	Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2			1.00	2.00	3.00	4.85	Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			1.00	2.00	2.10	2.70	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)			15.5			A/M/B	°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			12	45	Frio/Calor		°C

Observaciones:		
SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA		
Fecha Inicio:	06-11-2020	
Técnico 1:	Yohansson Henrito	Técnico 2: Rodrigo Cisternas
		
Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica