

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|--|
| Equipo | Mini Split |
| Ubicación | Piso 3 Rafael Maluenda Muro Presentación |
| Descripción | Oficina 5 Jefe de Unidad |
| Marca | LG |
| Modelo | ARNU07GSJN4 |
| Serie | 901KCFT02M91 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 5742 |
| Edificio | Rafael Maluenda 1600 |
| Período de Ejecución | Diciembre, 2021 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 11.9 | | ✓ | 0.18 | | | 0.25 |
| Calor | 42.7 | | | | | | |
| Retorno | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 19-12-2021

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica