

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	Piso 3 Rafael Maluenda Muro Presentación		
Descripción	Casino 1 Este	N° OT	5725
Marca	LG	Edificio	Rafael Maluenda 1600
Modelo	ARNU12GSBL4	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	709KCDG17Z30	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	12.8		✓	0.11			0.16
Calor	40.3						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica