

Equipo	Mini Split
Ubicación	Sala Cuna Piso 1
Descripción	Sala Cuna- Sala Verde
Marca	UNICLIMA
Modelo	SM18CH410
Serie	JAA0WAH7188869001673

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	4030
Edificio	Lauca 1296
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.5		✓	0.22			0.35
Calor	44.2						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					8.2
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-11-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica