

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1071
Ubicación	Piso 6 Mo	N° de Activo Fijo	50002188-0
Descripción	Norte,Unidad De Enfermeria Interior 1	N° OT	1560
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC14CBAHEFXL	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50531E19667139	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	35.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.8	0

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.43	0.35	0.6
Motor 2	0.41	0.35	0.6
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica