

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	CENTRAL ALIMENTACION PISO -1 VITACURA		
Descripción	BODEGA DE TRANSITO CENTRAL ALIMENTACION	N° OT	5893
Marca	ANWO	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	GES24E-DOO	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	66960	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
			Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Frío	4.5	Ventilador Exterior	✓		8.5	8.6	8.56	11.36
Calor	42.3	Ventilador Interior						
Retorno		Compresor 1						0.5
		Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica