V° B° Responsable Clínica

ORDEN DE TRABAJO



Firma Técnico

Equipo:		Fan Coil Piso -2 Clinica de Lactancia Equipo 2 ANWO FCA800CT			N° De Activo: Cliente: Periodo Ejecución Area			S/R Mo Enero, 2021						
Ubicació Descripc														
Marca: Modelo:														
Serie:		Mantención preventiva			✓									
				VRV	FAN COIL	VEX	сомрасто	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA	
LIMPIEZA DI					1									
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE					/									
LIMPIEZA SI	ERPENTIN AGUA FRIA				/									
CHEQUEO DE CORREAS]							
ALINEACION DE POLEAS								1			1			
CAMBIO DE CORREAS								1			_			
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO								_]			-
LIMPIEZA DE TERMOSTATO					1									
LIMPIEZA DE DIFUSORES														
					/]		
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)					/								I	
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					_									
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR														_
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES														
CHEQUEO DE VALVULAS					/									
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT					1									
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA					N/A									
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO					/									
LIMPIEZA GENERAL					/									
				/									-	
LUBRICACION GENERAL													<u> </u>	
EQUIPOS CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA					Entrada	Presión	Salida	Ent	rada	Temperatura Salida		PSI/°C		
		CHEQUEO DE I REGION I TEMI ENATORA AGUA	Trif		Mono .]				. 5.,, 5	
CHILLER		MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2				R		S		1	Nom.		Amp	
		MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1] [Amp Amp	
		MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA											Amp	
		PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)				Baja]	llta			Amp PSI/°	
		T REGION DE REGINANTE GOMI REGON 2 (di procede)				Baja			-	llta			PSI/°	
			Trif	м	ono	R		s		т	Nom			
	•	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR]				Amp Amp	
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR				D.:-							Amp PSI/°G	
	Ventana Vrv	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)				Baja Frío		Calor	-	llta			. 6., 6	
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN] '	C°				
			Trif	м	ono	R		s		т	Nom			
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2			/	0.41		0.35 0.14		.10	0.50		Amp Amp	
/		MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)				3.2		2.5		2.1	A/M/B			
		TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN				24.5 13.6		22.6] Frío	/Calor			°C	
	Cortina de ane	ONEQUED DE TEIMI ENATONAO DE INTEGUION												
Observacion	nes:													
		SE RE	ALIZA MA	NTENCI	ÓN PREV	'ENTIVA								
Fecha Inicio:		27-01-2021												
Técnico 1:		Xavier Matute		Técnico 2:						Miguel Ange	l Delgado			_

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería