

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Azotea P17º Torre Sur
Uma 05 P5° Al P16° Torre Sur
YORK
XTI-063X090-BALA0500A
CKPMXT0013

N° de Activo Fijo 50001009-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3191
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.1
Calor	40.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	16.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		18.65	16.98	15.74	25
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 18-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Andrés Ramírez

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica