

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Refrigerador
Ubicación	PISO 3 MO
Descripción	PERIFERICA PISO 3 MO
Marca	MABE
Modelo	RMP400FHUG
Serie	2126420990

N° de Activo Fijo	62001630-0
N° OT	8667
Edificio	AV. MANQUEHUE NORTE 1499
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Funcionamiento de termostato de cooler	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	4.1
Freezer	

Compresor Ventilador	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
	0.28	0.43

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 18-03-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica