

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Concilio Vaticano
Oficina N° 2 Concilio Vaticano 5937
MIDEA
MOB1-12HN
D210088360415418150143

N° de Activo Fijo

S/R

9590

N° OT

Edificio Período de Ejecución Vitacura 6080 Abril, 2022

Área

Mantención Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	8.6				
Calor	41.9				
Retorno					

Observaciones:

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.32			0.55
Ventilador Interior						
Compresor 1						5.5
Compresor 2						

Fecha Mantención: 19-04-2

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica