

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 3 Mo
ÁREA LIMPIA UNIDAD DE CUIDADOS NEONOTALOGIA CENTRO, PISO 3 MO YORK
YGFC03CBAHEFXR
50531N09400632

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	73
N° de Activo Fijo	50001921-0

N° OT 7706

Edificio Av. Manquehue Norte 1499

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	0		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
4.2	3.3	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.38 0.34 0.3 0.49

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	23-02-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica