

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Split Ducto	N° de Activo Fijo	50004009-0
Ubicación	URGENCIA ESCOLAR P1° VITACURA		
Descripción	SPLIT DUCTO 1 HALL ESPERA URGENCIA ESCOLAR	N° OT	9173
Marca	CLARK	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	CUCO-24HRE3	Período de Ejecución	Abril, 2022
Serie	1A928WK700ZK71200054_	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	8.2		✓	0.89			2
Calor	34.1						
Retorno							10.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 07-04-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica