

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 2 Estacionamiento Antiguo
Kinesioterapia 4
ANWO
GEP24E-D00-N2
9U76790112355

N° de Activo Fijo	50003841-0
	33333113

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2589
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8.9	
Calor	40.6	
Retorno		

Medición de Consumos Eléctricos (A) R S **Nominal** Trif Mono **Ventilador Exterior** 0.38 0.72 **Ventilador Interior** 0.63 **~** 0.28 Compresor 1 **~** 10.22 5.3 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica