

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Mini Split                     |
|--------------------------------|
| Casa N° 5823 Concilio Vaticano |
| Casa N° 6 Jefe Logistica       |
| OCEAN                          |
| CES9E-DOO                      |
| JAA0WAF9160231017213           |

N° de Activo Fijo

S/R

7258

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Vitacura 6080 Febrero, 2022

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

Chequeo de Temperaturas (°C)

9.9

43.6

Frío

Calor

Retorno

Técnico 1

Técnico 2

| <b>✓</b> |
|----------|
| ✓        |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| ✓        |
| ✓        |
| <b>✓</b> |
|          |

|                     | Trif |          | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|---------------------|------|----------|-------------------------------------|---|---|---------|
|                     |      | Mono     | R                                   | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior |      | <b>✓</b> | 0.24                                |   |   | 0.35    |
| Ventilador Interior |      |          |                                     |   |   |         |
| Compresor 1         |      |          |                                     |   |   | 3.8     |
| Compressor 2        |      |          |                                     |   |   |         |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
| Fecha Mantención: | 16-02-2022                       |

Mantenciön Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica