

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 3 Rafael Maluenda Muro Presentación
Casino 3 Oeste
LG
ARNU12GSBL4
709KCXM17Z38

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 8717
Rafael Maluenda 1600
Marzo, 2022
Mantención

S/R

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
~	
~	
>	
>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.3	
Calor	41.7	
Retorno		

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.11			0.16
Ventilador Interior						
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica