

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	754
Ubicación	Piso -2	N° de Activo Fijo	50001214-0
Descripción	Área Administrativa, Laboratorio Sector de Virología	N° OT	3684
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC08CBAHEF-L	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	F5011008EF20457	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.2
Calor	10.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
5.4	4.4	3.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.23	0.21	0.19
Motor 2	0.21	0.2	0.19
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica