

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split
Central Alimentación Piso -1 Vitacura
Cuarto Caliente
CLARK
CCF-24HRE
48130002100K3030052

N° de Activo Fijo 50003816-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3813
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
~

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8.5		
Calor	36		
Retorno			

	Trif		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_		if Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		~	0.32			0.67
Ventilador Interior		~	0.27			0.53
Compresor 1						10.1
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	29-10-2021

29-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica