

Equipo	Split Muro
Ubicación	PISO 1 ALEMANA SEGUROS
Descripción	EQUIPO 8, PISO 1, ALEMANA SEGUROS
Marca	CLARK
Modelo	CCF - 36HRT11
Serie	2403342460874010160020

N° de Activo Fijo	254
N° OT	6950
Edificio	AV MANQUEHUE NORTE 1370
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	4.2		✓	0.55			0.65
Calor	40.5	✓		10.53	10.85	10.65	14.8
Retorno							

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 05-02-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica