

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire	N° de Activo Fijo	S/R
Ubicación	SUB-1 TORRE MEDICA		
Descripción	CA PASILLO CUARTO CALIENTE	N° OT	3087
Marca	CLARK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CAC120-C2	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	A1804000911	Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓


		Alta		Baja			
		Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)		8.5			
		Medición de Consumos Eléctricos (A)					
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal	
Motor 1		✓	0.75	0.62		0.85	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-09-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica