

# ORDEN DE TRABAJO

|             |                             |                         |               |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Equipo      | Fan Coil                    | Correlativo de Fan Coil | 1560          |
| Ubicación   | Piso -1 Sub Gerencia        | N° de Activo Fijo       | 50001397-0    |
| Descripción | Sub Gerencia Personal Vacía | N° OT                   | 3440          |
| Marca       | YORK                        | Edificio                | Vitacura 5951 |
| Modelo      | YGFC06CBAHEF-R              | Período de Ejecución    | Octubre, 2021 |
| Serie       | F5011006EF20361             | Área                    | Mantenimiento |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fría                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 11.6 |
| Calor                        | 40   |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.3                                 | 2.9   | 2.5  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.44                                | 0.42  | 0.39 | 0.63    |
| Motor 1                             |       |      |         |
| Motor 2                             |       |      |         |
| Motor 3                             |       |      |         |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantenimiento preventivo |
|                |                                     |

Fecha Mantenimiento: 21-10-2021

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio          |

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantenimiento  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica